



Привод пожарной задвижки №1 (основная)

Привод пожарной задвижки №2 (резервная)

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1. Комплект резисторов 3,3кОм и 6,8кОм включен в комплект поставки ШАП32-10-2К-54-А на весь объем дискретных сигналов для подключения к внешней системе АПС.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контр.					
Утвердил					

КСП.000017.001.01 35

Шкаф управления двумя противопожарными задвижками ШАП32-10-2К-54-А

Схема электрическая подключений

Лит	Масштаб	Масса
Лист 1	Листов 1	
ООО "КонсалтСтройПроект"		